

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2023г. № 42

р.п. Янгель

« Об утверждении программы проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. №190-ФЗ « О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2023-2024годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса на территории Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района, руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования

1. Утвердить программу проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Янгелевского городского поселения (Приложение №1)

2. Данное распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение <http://www.yangel.38.ru>

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Янгелевского
городского поселения

А.Г.Гринев

ПРОГРАММА

Противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Янгелевского городского поселения

1.Тема противоаварийной тренировки	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в р.п.Янгель при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети
2.Цель проведения Противоаварийной тренировки:	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети
3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки:	01.08.2023г., с 09.-00ч.(время местное)
4.Место и метод проведения противоаварийной тренировки:	Администрация Янгелевского городского поселения Нижеилимского района тренировка проводится на местах с условными действиями персонала
5.Руководитель противоаварийной тренировки:	Гринев А.Г.- Глава Янгелевского муниципального образования
6.Участники противоаварийной тренировки:	-Администрация Янгелевского городского поселения Нижеилимского района: - Ресурсоснабжающая организация; -ООО «Гала Плюс», ООО «Илим Дом» -управляющая компания МКД.

7. Условное время возникновения технологического нарушения:

01.08.2023г. 09-00час. (время местное)

8.Порядок пользования связью – устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».

9.Вводная - 09-00час. директору ресурсоснабжающей организации поступил звонок с котельной, что падает давление обратки.

Причина – порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода.

Температура наружного воздуха -35°С

10. Действия дежурного персонала котельной в р.п.Янгель при возникновении аварийной ситуации:

Старший машинист котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль.

-начальнику котельной ресурсоснабжающей организации;

-директору ресурсоснабжающей организации

При сильном снижении давления старший машинист котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной и понижения температуры теплоносителя с начальником котельной и директором ресурсоснабжающей организации.

Старший машинист котельной снижает температуру на котле, выключает дутьевые вентиляторы, отключает сетевой насос.

Начальнику котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает

-Главе Янгелевского М.О.- Гриневу Анатолию Геннадьевичу (тел. 8 964 106 49 37)

-Дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Нижнеидимского муниципального района (тел 8 39566 32330)

11. Действия администрации Янгелевского ГП:

- Организовать заседание КЧС МО «Янгелевского городского поселения» с участием руководителей теплоснабжающей организацией, управляющими компаниями МКД ООО «Гала Плюс», ООО «Илим Дом», руководителей Янгелевской средней школы, дет. сада и ДК «Спутник» ПЧ-127- для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилищном фонде и объектах соц.культбыта;

-ввести на территории Янгелевского ГП режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки – режим чрезвычайной ситуации;

-организовать работу по подготовке пункта временного размещения, обеспечить питанием и средствами первой необходимости;

Проинформировать население Янгелевского ГП о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности к размещению граждан в пункте временного размещения

Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Янгелевского ГП передаётся в ЕДДС администрации

Нижнеилимского муниципального района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.

12. Действия персонала теплоснабжающей организации:

Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети)

- оформить наряд- допуск на производство аварийных ремонтных работ;
- организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети;
- закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети;

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей р.п. Янгель передавать в ЕДДС Нижнеилимского района (тел. 8395 66 32330) в оперативном режиме.

13. Действия коммунальных служб на территории Янгелевского ГП

13.1 тепловая организация:

- организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;
- незамедлительно приступить к ликвидации аварии на участке тепловой сети магистрального трубопровода.

Информацию о проводимых мероприятиях по ликвидации аварии в полном объеме сообщить в ЕДДС Нижнеилимского района (тел. 8395 66 32330) и администрацию Янгелевского городского поселения

13.2. Управляющие компании МКД:

- принять меры по сохранности систем теплоснабжения многоквартирных домов, организовать постоянное дежурство персонала с обходом тепловых узлов и контролем параметров теплоносителя.

Обо всех выполненных мероприятиях по сохранности систем отопления МКД сообщать в администрацию Янгелевского ГП

13.3 При получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления.

Информацию о работах по подключению МКД и восстановлению теплоснабжения передавать в ЕДДС Нижнеилимского района и администрацию Янгелевского городского поселения

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.